

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
odbor životního prostředí
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01

SPIS. ZN.: /16185/2025/Jo
Č.J.: BYS 18432/2025
VYŘIZUJE: Bc. Kristýna Joklová
TEL.: 566590302
E-MAIL: kristyna.joklova@bystricenp.cz
DATUM: 13.10.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Obec Zvole, Zvole 107, 592 56 Zvole, kterou na základě plné moci zastupuje
Ivana Kalábová, Blažičkova 832, 592 31 Nové Město na Moravě

(dále jen "stavebník") podala dne 28.8.2025 žádost o povolení záměru:

„Odkanalizování obce Zvole - m. č. Branišov“

(dále jen "záměr") na pozemcích st. p. 41/1, 129, 15, 45/1, 11, 27, 47/1, parc. č. 51/1, 1061, 182/5, 7/2, 200/1, 53/1, 178/6, 8/4, 193/1, 1068, 36/3, 341, 7/6, 181/2, 1042, 185/2, 182/6, 369, 192/3, 54, 1054, 337/4, 342/3, 79/4, 340/2, 182/10, 182/4, 77/7, 1056, 330, 338, 57/6, 193/2, 82/5, 185/1, 340/20, 194, 8/2, 1055, 7/3, 1078, 1032/1, 57/3, 57/7, 39/1, 335, 343/3, 1031, 185/4, 28/1 v katastrálním území Branišov nad Pernštejnem a na pozemku parc. č. 2280 v katastrálním území Dlouhé na Moravě. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Druh a účel stavby:

Jedná se o vybudování kanalizace, čistírny odpadních vod a dalších provozních objektů a součástí jako jsou studna, příjezdová komunikace, přeložka stávající jednotné kanalizace, prodloužení stávajícího propustku a elektrorozvody. Celá stavba bude sloužit pro zajištění likvidace odpadních vod z místní části Branišov, obce Zvole. Stavba studny bude sloužit jako zdroj užitkové vody pro ČOV. Navržená stavba bude sloužit pro veřejnou potřebu, tj. stavba vodního díla dle ustanovení § 55 odst. 1, písm. c) a stavba studny jako stavba vodního díla dle § 55 odst. 1, písm. j) vodního zákona. Jedná se o stavbu trvalou.

Celou stavbu budou tvořit stavební objekty:

- SO 01 Stoky splaškové kanalizace
- SO 02 Odbočení kanalizačních přípojek
- SO 03 ČOV Branišov
- SO 03-1 Příprava území, bourací práce, terénní úpravy, zpevněné plochy a oplocení
- SO 03-2 Biologická jednotka (ČS s akumulací, AN, DN, kalojem)
- SO 03-3 Provozní budova
- SO 03-4 Kanalizace v areálu ČOV, měrný objekt,
- SO 03-5 El. Přípojka NN
- SO 03-6 Zdroj užitkové vody – studna
- SO 03-7 Příjezdná komunikace pro ČOV
- SO 04 Přeložka stávající jednotné kanalizace
- SO 05 Prodloužení stávajícího propustku
- PS 01 Strojně technologická část ČOV
- PS 02 Elektrorozvody ČOV

Základní údaje o stavbě:**SO 01 Stoky splaškové kanalizace**

Jedna se o stavbu jejíž účelem je odvádění splaškových odpadních vod od jednotlivých producentů, navrženými stokami splaškové kanalizace v místní části Zvole v Branišově a jejich následným čištěním na požadované parametry na nově navrhované ČOV Branišov. Technické řešení odvádění splaškových odpadních vod spočívá v návrhu systému oddílné kanalizace. Stávající stoky jednotné kanalizace budou dále sloužit pro odvádění dešťových vod. Pro odvádění odpadních vod jsou navrženy stoky splaškové kanalizace. Z hlediska gravitačního odvádění splaškových vod z jednotlivých objektů tvoří intravilán místní části Branišov dvě povodí. Jedno primární s jednoznačně větším počtem odkanalizovaných objektů a pak sekundární, které bude odkanalizováno pomocí tlakové kanalizační přípojky zaústěného do gravitační stoky v primárním povodí.

Trasa kanalizace v úseku mezi šachtami Š9 a Š10 kříží bezejmenný vodní tok IDVT 10206804. Křížení bude překonáno překopem vodního toku. Kameninové kanalizační potrubí DN250 bude uloženo s krytím 1,1 m pode dnem koryta a bude obetonováno. Dno a břehy koryta vodního toku budou v místě překopu opevněny kamennou rovnatinou v délce 2,0 m proti směru toku a 2,0 m po směru toku od osy kanalizačního potrubí. Opevnění bude v korytě stabilizováno pomocí dvou betonových prahů.

Na stoce AA, mezi šachtami Š32 a Š33, se v těsné blízkosti budoucích výkopů nachází dvě stávající nadzemní stavby. Jedna se o objekty na pozemcích p. č. st. 90 a st. 74. Vzhledem k tomu budou v tomto úseku výkopy pažené a budou prováděny výhradně ručně po krátkých vzdálenostech. Zároveň zde budou zhotoveny betonové stabilizační prahy. Prahly budou provedeny přes šířku výkopu v mocnosti 500 mm na výšku 1,5 m. Potrubí kanalizace bude od betonového prahu konstrukčně odděleno pomocí dilatačního pásu.

Na stoce A v úseku mezi šachtami Š4 – Š14 budou vzhledem k předpokládané zvýšené hladině podzemní vody zhotoveny jílové clony. Jílová clona bude provedena kolem potrubí přes celou šířku výkopu + 200 mm na každou stranu. Lože i obsyp potrubí tak budou v místě clony nahrazeny jílem min 300 mm nad potrubím. Mocnost clony bude min. 1000 mm.

Před areálem ČOV bude pod komunikací II/385 proveden protlak P1. Protlak bude proveden ocelovou chráničkou 508/12 mm v délce 21,5 m. Chránička bude z obou stran uzavřena gumovou manžetou. Kanalizační potrubí bude do chráničky vkládáno s pomocí kluzných objímek výšky 90 mm, které budou na potrubí rozmístěny po 1,5 m. Na začátku a na konci budou objímky zdvojené. Celkem bude použito 17 ks kluzných objímek. Startovací jáma bude mít půdorysné rozměry 6,0 x 2,5 m. kontrolní jáma pak 2,5 x 2,5 m. Společně s kanalizačním potrubím bude protažena chránička d63 pro přípojku NN ČOV.

Délky navržených stok splaškové kanalizace v místní části Branišov:

STOKA	MATERIAL	DIMENZE	DELKA [m]
STOKA A	PP SN12	250	434.63
	KAM TŘ. 160	250	416.1
STOKA AA	PP SN12	250	190.7
STOKA AAA	PP SN12	250	32.2
STOKA AB	PP SN12	250	75.0
	KAM TŘ. 160	250	194.3
STOKA ABA	PP SN12	250	84.8
	KAM TŘ. 160	250	27.6
STOKA ABB	KAM TŘ. 160	250	9.5
STOKA AC	PP SN12	250	86.6
STOKA AD	PP SN12	250	66.5
STOKA AE	PP SN12	250	140.2
STOKA AEA	PP SN12	250	59.57
STOKA AF	PP SN12	250	120.8
CELKEM	PP SN12	250	1291.0
	KAM TŘ. 160	250	647.5
			1938.5

SO 02 Odbočení kanalizačních přípojek

Jako trubní materiál pro 5 ks odbočení kanalizačních přípojek napojovaných na kameninovou stoku jsou navrženy trouby KT DN 150, třída 34, FN 34 kN/m celkové délky 27,1 m. Jako trubní materiál pro 57 ks odbočení kanalizačních přípojek napojovaných na stoku z PP jsou navrženy trouby PP SN12 DN150 celkové délky 289,4 m. Na každém odbočení kanalizační přípojky bude instalována kontrolní plastová šachtička o průměru 315 mm.

Pro nemovitost č.p. 26, vzhledem k nevhodné konfiguraci terénu, je navržena tlaková kanalizační přípojka. Tlakové potrubí přípojky z PE 100 RC SDR 11 PN 16 D63/5,8 delky 24,5 m bude napojeno do revizní šachty Š03 na splaškové kanalizaci. Čerpací stanice odpadních vod bude umístěna na soukromém pozemku majitele nemovitosti. Čerpací jímka bude provedena jako válcová dvouplášťová PP šachta, samonosná po vybetonování mezikruží. Jedna se tak o dvouplášťový skelet vyrobený z polypropyleny, plnící funkci ztraceného bednění. Skelet bude v mezplášti z výroby opatřený fixovanou betonářskou vyztuží a bude tak připraven k vybetonování. Na místě stavby pak bude po osazení šachty na základovou desku mezplášť vybetonován. Základová deska bude provedena z betonu C20/25 v tloušťce 200 mm. Domovní čerpací jímka bude opatřena poklopem o rozměrech 600x600 mm. Veškeré prostupy kabelů a potrubí stěnou jímky budou dostatečně zatěsněny průchodkami.

SO 03 ČOV Branišov

ČOV Branišov je navržena jako jedna technologická linka mechanického a biologického čištění odpadních vod na principu nízko-zatížené, směšovací aktivace s úplnou nitrifikací a denitrifikací, doplněna simultánním sražením fosforu. ČOV se skládá z provozní budovy a biologické jednotky v podobě venkovní polozapuštěné železobetonové monolitické nádrže. Provozní budova je řešena jako jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou se sklonem 22°. Pod střechou je volný prostor, krov bude tvořen sbíjenými vazníky. Návrh vazníků bude zpracován v rámci dílenské dokumentace vybraného dodavatele střešního pláště. Střecha bude pokryta krytinou z betonových tašek. Vylez na střechu nebude instalován, v případě potřeby bude řešen přistavením žebříku. Objekt je založen na základových pasech. Fasáda bude opatřena štukovou omítkou. Římsa bude obložena plastovými palubkami.

Navýšení areálu je navrženo z důvodu umístění ČOV nad hladinu Q100. Areál bude oplocen na lichoběžníkové ploše cca 17,5 x 21,1 m o celkové ploše 310 m². Pro vstup do areálu bude sloužit brána. Přístup k objektu bude po asfaltové areálové komunikaci. Okapní chodník bude vytvořen z betonových dlaždic. Budova je tvořena dmýchárnou, místností mechanického předčištění a místností pro obsluhu. Vnitřními nosnými zdmi a příčkami je objekt dispozičně rozdělen podle potřeb provozu. Ze tří samostatných vchodů jsou dva situovány do jižního a jeden do východního průčelí budovy.

Biologická jednotka je řešena v podobě sdruženého objektu akumulární jímky s čerpací stanicí, aktivační nádrže, dosazovací nádrže a nádrže pro uskladnění kalu. Pro přístup do areálu ČOV dojde k využití úseku stávající štěrky zpevněné polní cesty se stávajícím sjezdem z krajské komunikace II/385. Vznikne tak komunikace s asfaltovým povrchem šířky 3,5 m, délky 32,1 m. Nově zpevněná komunikace bude sloužit pro příjezd k objektu čistírny odpadních vod a k obsluze okolních zemědělsky obhospodařovaných pozemků.

Vyčištěné odpadní vody budou z ČOV Branišov odtékat přes měrnou šachtu do přilehlého recipientu, kterým je vodní tok Olešná IDVT 10191490. Odtokové potrubí bude zaústěno do levého břehu vodoteče výustním objektem se zpevněním dna a břehů. Obtok ČOV (bezpečnostní přeliv ze vstupní ČS bude zaústěn do areálové kanalizace před měrným objektem. Odtokové potrubí je navrženo jako železobetonové DN300.

Návrhové parametry ČOV

- počet ekvivalentních obyvatel 250 EO
- specifická spotřeba vody uvažovaná 150 l/osoba. den
- $Q_d = 250 \times 150 = 37\,500 \text{ l/den} = 37,5 \text{ m}^3/\text{d}$
- uvažované množství balastních vod je 10 % z celkového množství = 3,75 m³/d
- $Q_{24} = 250 \times 150 / 1000 + 3,75 = 41,25 \text{ m}^3/\text{den}$
- $Q_d = 250 \times 150 / 1000 \times 1,5 + 3,75 = 60 \text{ m}^3/\text{den}$
- $Q_h = (250 \times 150 / 1000 \times 1,5 \times 4,8 + 3,75) / 24 = 11,41 \text{ m}^3/\text{hod} = 3,17 \text{ l/s}$

El. přípojka NN pro ČOV Branišov je navržena v rámci stavebního objektu SO 03-5.

Pro ČOV Branišov bude zřízen zdroj užitkové vody a to v rámci SO 03-6 Zdroj užitkové vody – kopaná studna. Tato studna bude zhotovena v místě čerpací jámy pro odvodnění stavební jámy pro betonáž monobloku biologické jednotky. Uvedený objekt studny bude při výstavbě technologických nádrží ČOV sloužit pro odvodnění stavební jámy. Do studny bude svedeno drenážní potrubí uložené po obvodu jámy.

SO 04 Přeložka stávající jednotné kanalizace

V rámci stavebního objektu SO 04 je navržena přeložka stávající jednotné kanalizace pod místní komunikací mezi objekty č.p. 32 a č.p. 38. Přeložka je navržena z důvodu nedostatku místa v předmětné části území. Splašková kanalizace je navržena pod úrovní (výškovou) stávající (překládané) kanalizace. Stávající kanalizační potrubí z betonu DN300 a DN400 bude v potřebné délce vybouráno a nahrazeno novým PP potrubím SN12 DN300 a DN400. Stávající přípojky budou přepojeny na nové potrubí. Součástí tohoto stavebního objektu je také osazení jedné vpusti, která bude umístěna v blízkosti stávající rušené vpusti.

Úsek	Materiál,	Profil	Délka
NB01 – SP1	PP SN 12	DN 400	9,0 m
SP1 – NB02=S3A3	PP SN 12	DN 300	26,1 m

SO 05 Prodloužení stávajícího propustku

V rámci stavebního objektu SO 05 je navrženo prodloužení stávajícího propustku vedoucího pod stávajícím sjezdem z komunikace II/385 na pozemek p. č. 1055. Propustek je v současné době vyústěn pod svahem na pozemku p. č. 1056, tedy v místě budoucího areálu ČOV. Je tak navrženo jeho prodloužení a vyústění do levého břehu bezejmenného vodního toku IDVT 10206804. V místě napojení nového prodloužení na stávající potrubí bude osazena šachta. Stávající potrubí propustku je betonové DN400, prodloužení je navrženo rovněž z betonového potrubí DN400 v délce 10,5 m. V místě vyústění propustku budou břehy a dno koryta vodního toku opevněny kamennou rovnatinou s vyspárováním uloženou v betonu, stabilizačními betonovými prahy kamenným záhozem. Opevnění koryta bude provedeno v délce 2,0 m proti směru toku a 2,0 m po směru toku od vyústění.

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) stavebního zákona, dále jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení a současně v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona upouští od ohledání na místě i od ústního jednání a určuje, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky a připomínky nejpozději do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Stavební úřad má již dostatek podkladů k vydání rozhodnutí, vyrozumívá v souladu § 36 odst. 3 správního řádu účastníky řízení o možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a to ve lhůtě **pěti dnů** od doručení tohoto oznámení, a to za situace, že již nedojde k dalšímu doplňování podkladů. V opačném případě odbor ŽP opět vyrozumí o možnosti seznámit se s takto doplněnými podklady.

Svá procesní práva uplatňujte u Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí, ul. Příční 405, kancelář č. 4.13 písemně nebo osobně v pondělí a středu od 8:00 do 16:00, v ostatní dny po telefonické dohodě, (566 590 302).

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení,

které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

„Otisk úředního razítka“

Ing. František Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Účastníci řízení dle ust. § 182 písm. a) až c) stavebního zákona (do vlastních rukou):

Ivana Kalábová, IDDS: qda7dgc

místo podnikání: Blažičkova č.p. 832, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupení pro: Obec Zvole, IDDS: sv4atng

sídlo: Zvole č.p. 107, 592 56 Zvole nad Pernštejnem

Ing. Pavel Šandera, Branišov č.p. 9, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Miroslav Starý, IDDS: 2brz2zb

trvalý pobyt: Branišov č.p. 26, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Martin Gerlich, Branišov č.p. 47, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Josef Tulis, Branišov č.p. 22, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Bohumila Tulisová, Branišov č.p. 22, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Vlastimil Pavelka, Branišov č.p. 5, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Jiřina Bebrová, Pobřežní č.p. 97/40, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

Martin Ječmen, Branišov č.p. 37, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Ing. Bc. Jiří Jež, Branišov č.p. 8, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Jaroslava Ježová, Branišov č.p. 8, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

MVDr. František Tulis, Branišov č.p. 58, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Ing. Jana Tulisová, Branišov č.p. 58, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Hana Ambrožová, Branišov č.p. 7, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Bc. Barbora Fryblíková, Nádražní č.p. 473/8, 664 51 Šlapanice u Brna

Ing. Jakub Kincl, Bož. Němcové č.p. 1310/14, 664 51 Šlapanice u Brna

Josef Tulis, Branišov č.p. 35, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu

sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Lenka Skoumalová, Branišov č.p. 51, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Jiří Kulka, Černý vršek č.p. 800, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ilona Juračková, Branišov č.p. 50, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Milan Kulka, Branišov č.p. 50, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

David Juračka, Branišov č.p. 50, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Marie Šedá, Branišov č.p. 38, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka
Miloslav Šedý, Branišov č.p. 38, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka
Michal Holeček, Branišov č.p. 19, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka
Ing. Marek Holeček, Branišov č.p. 1, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka
Ing. Marie Trejbalová, IDDS: 7n4mu3y
trvalý pobyt: Menšíkova č.p. 579/9, Praha 9-Satalice, 190 15 Praha 915
Ing. Pavel Trejbal, IDDS: bf5xiah
trvalý pobyt: Menšíkova č.p. 579/9, Praha 9-Satalice, 190 15 Praha 915
Ladislav Křenek, Branišov č.p. 52, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka
Jaroslava Křenková, Branišov č.p. 52, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka
Petr Jež, Branišov č.p. 17, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka

Účastníci řízení dle ust. § 182 písm. d) stavebního zákona (veřejná vyhláška, elektronická úřední deska):

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnpg8g
sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm
sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38
Obec Dlouhé, IDDS: rqbqxx
sídlo: Dlouhé 10, 592 55 Bobrová

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 9/1, 26, 43, 5, 13/3, 6, 23/3, 7, 37, 14/1, 18/1, 22, 33, 23/2, 40/2, 40/3, 44, 45/2, 48, 50, 54, 58, 74, 77, 46/2, 46/1, 57, 86, 89, 90, 101, 100, 107, 113, 126, 133, 138, 2, 8, 23/1, 28, 13/1, 19, 29, 55, 49, 73, 65/2, 116/1, parc. č. 55, 18/2, 18/9, 33/2, 7/5, 18/6, 8/1, 43/3, 18/1, 18/4, 24, 29/2, 44/1, 35/1, 20/3, 20/1, 28/4, 31/3, 31/2, 38, 43/4, 46/4, 57/12, 57/13, 57/14, 57/15, 57/16, 57/2, 69/2, 77/6, 77/8, 46/3, 56, 49, 51/3, 75, 77/1, 51/4, 51/11, 51/2, 51/5, 57/4, 77/9, 77/5, 78/1, 79/2, 79/3, 77/13, 81, 82/4, 82/1, 82/2, 82/8, 84/3, 91/10, 91/9, 107/2, 82/3, 97, 98, 91/1, 91/5, 96/1, 106, 100, 105, 113, 114/2, 115/3, 115/4, 116/11, 116/12, 166/3, 176/5, 177/1, 177/3, 178/1, 178/5, 182/3, 182/8, 186/5, 186/2, 188, 189/4, 189/2, 200/2, 202/2, 203/17, 114/3, 116/20, 116/22, 166/2, 174, 182/9, 164/3, 168/1, 176/4, 181/1, 182/1, 182/7, 184/2, 186/1, 186/11, 185/3, 186/12, 186/13, 195, 198, 231/14, 231/13, 265/2, 282/1, 283, 305, 320/5, 320/6, 311, 318, 320/4, 320/36, 328/1, 320/3, 320/42, 333, 334, 336, 337/9, 337/2, 337/6, 337/7, 339, 340/22, 340/37, 340/1, 340/7, 340/21, 340/23, 340/32, 340/33, 340/38, 340/34, 340/24, 340/35, 343/5, 343/4, 340/36, 340/15, 345/9, 360/2, 361, 372/1, 1047, 1049, 1053, 1057, 1070, 1075, 1077, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1080, 2, 14/2, 18/5, 44/3, 43/2, 45, 46/2, 57/1, 77/3, 84/1, 114/1, 178/2, 177/2, 178/3, 178/4, 340/8, 340/10, 21/1, 44/5, 1059, 1062, 116/16, 116/19, 166/4, 107/1, 189/1, 353/1, 337/3, 1032/2, 40/1, 115/2, 1/1 v katastrálním území Branišov nad Pernštejnem, parc. č. 695/1, 789, 869, dále pak k pozemkům parc. č. 985, 996, 931/1, 802 v katastrálním území Zvole nad Pernštejnem a také k pozemkům parc. č. 2161/2, 2161/1, 2281, 2282, 2289, 2160 v katastrálním území Dlouhé na Moravě

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Zvole, Branišov č.p. 13, č.p. 6, č.p. 5, č.p. 52, č.p. 4, č.p. 9, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 15, č.p. 10, č.p. 23, č.p. 40, č.p. 2, č.p. 35, č.p. 25, č.p. 3, č.p. 20, č.p. 47, č.p. 8, č.p. 44, č.p. 39, č.p. 30, č.p. 49, č.p. 7, č.p. 57, č.p. 23, č.p. 26, č.p. 32, č.p. 14, č.p. 12, č.p. 1, č.p. 28, č.p. 11, č.p. 45, č.p. 51 a č.p. 46

Dotčené správní úřady

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Odbor dopravy a SH, Příční č.p. 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Odbor životního prostředí, Příční č.p. 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: 4uuai3w

sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, IDDS: y67bvir

sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Ostatní

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

sídlo: Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2

Josef Novotný, IDDS: pitajnt

trvalý pobyt: Dalečín č.p. 92, 592 41 Dalečín

Se žádostí o vyvěšení:

Obecní úřad Zvole, IDDS: sv4atng

sídlo: Zvole č.p. 107, 592 56 Zvole nad Pernštejnem

Obecní úřad Dlouhé, IDDS: rqfbqxx

sídlo: Dlouhé 10, 592 55 Bobrová

Městský úřad Nové Město na Moravě, IDDS: y67bvir

sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem a zároveň na úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě 15. den je posledním dnem oznámení.

Po sejmutí z úřední desky obratem po lhůtě vyvěšení potvrzené vrátit zpět Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne

Současně úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

.....
podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
razítko

.....
podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
razítko